


30	Descargadores de SobretenSIón	3	15kV-5kA	-
29	MorseTo Ranuras Paralelas de Al-Al	3	PrincipaI16-120 Derivado16-95	BROMAL mod.M2-2/1
28	Cable	-	Cable protegido 35mm2 AlAl	-
27	Terminal para cable	3	-	-
26	Seccionadores Unipolares	3	C/fijaci3n para poste	-
25	Plataforma p/transformador	1	PTM 2000	-
24	Transformador	1	315kVA	-
23	Cruceta c/herrajes de sujeci3n	1	MN 110	-
22	Seccionador Autodesconector Portafusible	3	Mod. MN 241 XS	-
21	Suncho	2	-	-
20	Chapa Protectora	1	Longitud 2,5 m	-
19	Conector Elastico	2	-	-
18	Jabalina c/toma a Tierra	2	-	-
17	Chicote puesta a tierra y Bloquete	8	Cu 35 mm2 desnudo	-
16	Cable Protegido	-	Al 120 mm2 15kV	-
15	Descargador de SobretenSIón	3	15kV-5kA	-
14	Aislador Organico	3	Suspensi3n Fijaci3n 15 kV	-
13	Horquilla terminal con Pasador	6	MN 222	-
12	Guardacabo Chico	3	MN 215	-
11	Conjunto de Retenci3n	3	-	-
10	Bulon	2	MN 56	-
9	Estructura tipo CR1	1	Con Barra Transversal	-
8	Cable de Acero Galvanizado	-	MN 101	-
7	Retenci3n Preformada	1	Para Cable de 10mm Diam.	-
6	Chapa	4	MN 83	-
5	Guardacabo Grande	1	MN 216	-
4	Ojal sin Rosca	1	MN 380	-
3	Tilla	1	MN 513	-
2	Columna de Horni3n Armado	1	11/1700/2	IRAM 1603/1605
1	Base de Horni3n Simple	1	1,4x1,4x1,85	Ver plano n°11
N°	Denominaci3n	Cant.	Provisi3n	Observ.
Ord.	Denominaci3n	Cant.	Provisi3n	Observ.

<div><div></div><div>COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA</div></div>				Usuario: CORPICO (T-SETAM)	
Obra N°	Escala	Proyecto	iz		
204/10	S/E	iz			
Plano	Fecha	Revis3		Denominaci3n: Estructura Terminal Compacta	
10	04/05/11	gca		Subestaci3n Transformadora Monoposte	
Hoja	Dibuj3	Aprob3		I3,2/0,4-0,231kV-315kVA sobre Col. H°A°	
1 de 1	iz	gca		Archivo: 67-Estructura Terminal Compacta-SETAM13,2-0,231kV	