



25	Descargadores de SobretenSIón	3	15kV-5kA	-
24	MorseTo Ranuras Paralelas de Al-Al	3	Principal16-120 Derivado16-95	BRONAL mod.M2-2/1
23	Cable	-	Cable protegido 35mm2 AlAl	-
22	Terminal para cable	3	-	-
21	Secc. porta fusibles bajo carga unip.	3	Con fijaci3n para poste	-
20	Plataforma p/transformador	1	PTM 2000	-
19	Transformador	1	315kVA	-
18	Cruceta acero galvanizado p/3 MN3	1	Con herrajes de fijaci3n	-
17	Seccionador Autodesconectador Portafusible	3	Mod. MN 241 XS	-
16	Suncho	2	-	-
15	Chapa Protectora	1	Longitud 2,5 m	-
14	Conector Elastico	2	-	-
13	Jabalina c/toma a Tierra	2	-	-
12	Chicote puesta a tierra y Bloquete	6	Cu 35 mm2 desnudo	-
11	Bulon	3	MN 54	-
10	Arandela	3	MN 31	-
9	Chapa	3	MN 84	-
8	Cable de Acero Galvanizado	-	MN 101	-
7	Cable Protegido	-	Al 120 mm2 15kV	-
6	Atadura de goma	4	Para espaciador	-
5	Brazo antibalanceo	1	305mm	-
4	Espaciador polimerico	1	15 kV	-
3	Estructura tipo SP1	1	Con estribo	-
2	Columna de Hormig3n Armado	1	11/300/3	IRAM 1603/1605
1	Base de Hormig3n Simple	1	1,00x1,00x1,60	Ver plano n°12
N°	Denominaci3n	Cant.	Provisi3n	Observ.
COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA				
CORPICO (S-SETAM)				
Obra N°	Escala	Proyecto	Usuario:	
204/10	S/E	iz		
Plano	Fecha	Revis3	Denominaci3n:	
4	04/05/11	gca	Estructura Sost3n Compacta	
Hoja	Dibuj3	Aprob3	Subestaci3n Transformadora Monoposte	
1 de 1	iz	gca	13,2/0,4-0,231kV-315kVA sobre Col. H°A°	
Archivo: 61-Estructura Sost3n Compacta-SETAM13,2-0,231kV				